

Generálny projektant

A33 s.r.o.

projektový, architektonický a grafický ateliér
rosina@a33.sk, 0918 799 275, www.a33.sk
IČO: 47 577 665



Stavebník

Výcvikové zariadenia pre vodičov s.r.o.
Vojanského nábrežie 5, 811 02, Bratislava, SR
IČO: 53 640 241

Miesto stavby

Výcvikové zariadenie pre vodičov Orechová Potôň
parcely č. 715/16, 715/26

Názov stavby

**Rekonštrukcia a revitalizácia
jestvujúcej plochy „B“**

Číslo paré

Dátum revízie

02/2025

Revízia

00

Zodpovedný projektant časti

Tomáš Pancák

Kontroloval

Ing. Roman Rosina

Vypracovali

Ing. Peter Sýkora

Časť

SO07.e1 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM

Obsah výkresu

ROZVÁDZAČ RE-ZAZEMIE

Stupeň projektu

DRS

Formát

3xA4

Mierka

.


Číslo výkresu

e1.014

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3NPE(PEN) ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TNS
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-S
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41, čl. 411)
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-441, čl. 415.1)
DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41, čl. 415.2)


ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: $P_i=73\text{kW}$ $P_p=41,1\text{kW}$ $I_n=80\text{A}$
VYHOTOVENIE: ROZVÁDZAČ PILIEROVÝ ZO ZEMNÝM DIELOM
ROZMERY ROZVÁDZAČA: 300 x 300 x 170 (š x v x hl)
KRYTIE: IP54 / IP20
PRÚD: $I_n=32\text{A}$ PRÍVOD: ZDOLA
 $I_k<10,0\text{kA}$ VÝVODY: ZDOLA



PANCO spol. s r.o. m@jl: pancak@panco.sk Triblavinská 19 900 25 Chorvátsky Grob Slovensko	REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA JASTVUJÚCEJ PLOCHY „B“	DÁTUM VYDANIA: 02/2025	VÝKRES ČÍSLO:
	NÁZOV: ROZVÁDZAČ RE-ZAZEMIE	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 2024-09-43	e1.014
		LISTOV 03 LIST 02	REV: R00

TN-C/400V

TN-S/400V



WL.103
NAYY-J 4x185

WL.103
SR-TS
3x100A gG
Exterier

VÝVODY ROZVÁDZAČA	Označenie obvodu:	WL.RS
	Typ zariadenia:	Rozvádzač RS1
	Príkon (kW) Pi/Ps	63kW/31,5kW
	Umiestnenie:	Rozvodňa
	Poznámka:	

INDEX ZMENY	POPIS ZMENY	MENO	DÁTUM	Z.Č. DODATKU

PANCO spol. s r.o.
m@jl: pancak@panco.sk
Triblavinská 19
900 25 Chorvátsky Grob
Slovensko

REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA JASTVUJÚCEJ PLOCHY „B“

NÁZOV:

ROZVÁDZAČ RE-ZAZEMIE

DÁTUM VYDANIA: 02/2025 VÝKRES ČÍSLO:

ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO:
2024-09-43

e1.015

LISTOV 03 LIST 03 REV: R00