



Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:  
*Multifunkčná plocha, Paddock B – stojisko s kompletnou infraštruktúrou a výbavou  
splňajúce najvyššie štandardy a požiadavky pre organizáciu medzinárodných  
motoristických podujatí*



**Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na podávanie návrhov na  
uzatvorenie zmluvy do obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až § 288  
Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka (ďalej len „Vysvetlenie“)**

Otázky doručené dňa 26.05.2025

**Otázka č. 1:**

Áká je hladina podzemnej vody? Bol vypracovaný hydrogeologický prieskum pre predmetný projekt? Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie hydrogeologického prieskumu.

**Odpoveď č. 1:**

Vid' projektová dokumentácia.

(SO07 A Stavebno-technické riešenie / 03\_DRS\_ParkoviskoB\_A00\_techicka-sprava.pdf)

**Otázka č. 2:**

Je možná záména skladby cestného telesa? Na vzorovom reze je uvedený betón značky CB III, avšak v technickej správe je z betónu CB III - CI 0,4 - Dmax22 - C1, C30/37 - XF4(SK). Ktorý údaj je správny: CB III alebo C30/37?

**Odpoveď č. 2:**

CB III – CI 0,4–Dmax22 – C1, C30/37 – XF4(SK) 220 mm STN 76 6123

**Otázka č. 3:**

Je možná záména betónového osvetľovacieho stožiara na oceľový?

**Odpoveď č. 3:**

Nie.

**Otázka č. 4:**

Vo výkaze výmer „SO 07.A Stavebno-technické riešenie“ sa nachádza položka „976011301.S - Búranie a odstránenie existujúcej vpuste vrátane krytu, -0,29500t - A02“ s výmerou 1,000 ks, avšak na výkrese „C00 – SITUÁCIA BÚRACÍCH PRÁC“ sú nakreslené 2 vpuste na asanáciu. Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer?

**Odpoveď č. 4:**

Áno opraví, doplní sa položkovito výkaz výmer, kt. zverejníme na web stránke verejného obstarávateľa.



Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:  
**Multifunkčná plocha, Paddock B – stojisko s kompletnou infraštruktúrou a výbavou  
splňajúce najvyššie štandardy a požiadavky pre organizáciu medzinárodných  
motoristických podujatí**



**Otázka č. 5:**

Na výkrese „C00 – SITUÁCIA BÚRACÍCH PRÁČ“ sú nakreslené 2 šachty na asanáciu (A06), ktoré sme nenašli vo výkaze výmer. Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer chýbajúce položky?

**Odpoveď č. 5:**

Áno, doplní sa položkovito výkaz výmer, kt. zverejníme na web stránke verejného obstarávateľa.

**Otázka č. 6:**

Vo výkaze výmer „SO 07.A Stavebno-technické riešenie“ sa nachádza položka „210960101.S - Demontáž káblových elektroinštalácií vedených pod zemou -0,00050t - A01“ s výmerou 60,000 m. V akej hĺbke je predmetné vedenie zakopané?

**Odpoveď č. 6:**

V hĺbke do 800mm.

**Otázka č. 7:**

Vo výkaze výmer „SO 07.A Stavebno-technické riešenie“ pri vybúraných prvkoch (drôtené oplotenie, oceľová bránička, oceľová posuvná brána, elektrické skrine, stĺpiky s osvetlením, ...) je uvedené, že sa po vybúraní majú uskladniť do 5km v rámci areálu. Chápeme správne, že vybúrané prvky zostávajú majetkom objednávateľa?

**Odpoveď č. 7:**

Áno ostanú majetkom objednávateľa.

**Otázka č. 8:**

Vo výkaze výmer „SO07.E1 Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom pre navrhovaný objekt zázemia, SO07.E2 Areálové rozvody NN a areálové osvetlenie“ sa nachádza položka „Nepredvídané práce“ s výmerou 1,000 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o vyšpecifikovanie, čo konkrétne treba započítať do predmetnej položky.

**Odpoveď č. 8:**

Je to percentuálna rezerva cca 6% z časti montáž.



Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:  
*Multifunkčná plocha, Paddock B – stojisko s kompletnou infraštruktúrou a výbavou  
spĺňajúce najvyššie štandardy a požiadavky pre organizáciu medzinárodných  
motoristických podujatí*



**Otázka č. 9:**

Vo výkaze výmer „SO07.E1 Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom pre navrhovaný objekt zázemia, SO07.E2 Areálové rozvody NN a areálové osvetlenie“ sa nachádza položka „RZ.A - D+M Camper ELEKTRO SMART 8 elektrické zásuvky alebo adekv..... OPCIA: Pilierový rozvádzač RZ, typ A 1x63A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 9x16A/400V, In=63A, IP54“ s výmerou 10,000 ks. Trvá verejný obstarávateľ na tom, aby boli ocenené a dodané stĺpiky značky CAMPER, alebo bude akceptovať aj OPCIU?

**Odpoveď č. 9:**

Áno, opcia je akceptovateľná, vo výkaze výmer je daná značka definovaná ako referenčný výrobok, ekvivalent s požadovanými parametrami akceptovateľný.

**Otázka č. 10:**

Vo výkaze výmer „SO07.E1 Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom pre navrhovaný objekt zázemia, SO07.E2 Areálové rozvody NN a areálové osvetlenie“ sa nachádza položka „RZ.B - D+M Camper ELEKTRO SMART 8 elektrické zásuvky alebo adekv..... OPCIA: Pilierový rozvádzač RZ, typ A 2x32A/400V, 2x16A/400V, 9x16A/400V, In=63A, IP54“ s výmerou 10,000 ks. Trvá verejný obstarávateľ na tom, aby boli ocenené a dodané stĺpiky značky CAMPER, alebo bude akceptovať aj OPCIU?

**Odpoveď č. 10:**

Áno, opcia je akceptovateľná, vo výkaze výmer je daná značka definovaná ako referenčný výrobok, ekvivalent s požadovanými parametrami akceptovateľný.

**Otázka č. 11:**

Vo výkaze výmer „SO07.E1 Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom pre navrhovaný objekt zázemia, SO07.E2 Areálové rozvody NN a areálové osvetlenie“ sa nachádza položka „Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3“ s výmerou 900,00m, avšak chýba položka pre spätné zásypy rýh. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku?

**Odpoveď č. 11:**

Áno, doplní sa položkovito výkaz výmer, kt. zverejníme na web stránke verejného obstarávateľa.



Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:  
**Multifunkčná plocha, Paddock B – stojisko s kompletnou infraštruktúrou a výbavou  
splňajúce najvyššie štandardy a požiadavky pre organizáciu medzinárodných  
motoristických podujatí**



**Otázka č. 12:**

Je spracovaný Plán organizácie výstavby? Sú predpísané minimálne požiadavky na prvky zariadenia staveniska (kancelárske kontajnery, skladové priestory, sociálne zariadenia, atď. ...)? Kde môžu byť umiestnené prvky zariadenia staveniska?

**Odpoveď č. 12:**

Plán organizácie výstavby je súčasťou zariadenia staveniska dodávateľa. Keďže priestor je jasne vymedzený a autonómny, nebol dôvod spracovať plán organizácie výstavby pre tento rozsah. Prvky zariadenia staveniska vedia byť umiestnené na pozemku objednávateľa podľa dohody s objednávateľom.

**Otázka č. 13:**

Počas výstavby bude zabezpečené stráženie staveniska zo strany investora, alebo si zhotoviteľ bude zabezpečovať stráženie na vlastné náklady?

**Odpoveď č. 13:**

Aktuálna plocha je monitorovaná kamerovým systémom a oplotená. Napriek tomu je nutné počítať so zabezpečením priestoru zo strany dodávateľa.

**Otázka č. 14:**

Akým spôsobom budú zabezpečené: staveniskový prúd a stavenisková voda? Kde budú body napojenia?

**Odpoveď č. 14:**

Stavenisková voda a elektro vie byť napojená v blízkosti do 100m od realizovanej plochy napojením na jestvujúce rozvody objednávateľa.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Na základe úpravy výkazu výmer dochádza k aktualizácii predpokladanej hodnoty zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky: **4 163 269,84 Eur bez DPH**